



施工前



施工後



養生



養生



清掃作業(スクレーパー、アルコールにて汚れ、油脂除去)



清掃作業(コンパウンドにて汚れ、油脂除去)



遮熱加工



遮熱加工

<フミンコーティング検証試験>

検証場所 : カグクロ大阪支店ショールーム

検証日時 : 2018年8月26日

<検証 : 赤外線カット試験・紫外線カット試験>



紫外線カット率 約90%

赤外線(温度検証)温度計5分設置



温度差 12.2°C